


| 特 | 品名 | 材質 | サイズ | 個数 |
|---|-------|----------|---------------------------|----|
| | 本体 | (SUS304) | 350L x 200W x 250H x t2.0 | 1 |
| | 仕切板 | (SUS304) | 190 x 200 x t2.0 | 1 |
| | 受籠 | (SUS304) | 150L x 180W x t0.8 x φ3-5 | 1 |
| | 流入管 | (SUS304) | 50A 内ネジーフソケット | 1 |
| | 排出管 | (SUS304) | 50A 内ネジソケット | 1 |
| | トラップ管 | (PVC) | 50VUDT 掃除口 | 1 |
| | フタ | (SUS304) | 420L x 270W x t1.5 | 1 |
| | 蝶ボルト | (SUS304) | M6 x 15L | 4 |

| | |
|-----------|-----------|
| 本体質量 | 10 kg |
| 許容流入流量 | 8.0 L/min |
| 標準阻集グリース量 | 2.6 kg |
| 認定番号 | |
| 流入管方向 | □ 方向 |
| 排出管方向 | ○ 方向 |
| 納入台数 | 台 |
| 本体実容量 | 20 L |

(注1) 上中下 は流入管方向を示す。
 (注2) イロハ は排出管方向を示す。

(注) ヘアライン仕上げとする。



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|------|----|---------------------|------------|----|-----|-------|-------------|--------|----------|-----|
| 注記) | △ | | | | 承認 | 検図 | 製図 | 担当者 | 宛先名 | 殿 | 工事名 | | |
| | △ | | | | 横堀 | 横堀 | 横堀 | | 品名 | SK式グリーストラップ | 型式 | SE-8SA-F | |
| | △ | | | | 作成年月日 | 2019.03.15 | | 図番 | 20-19 | 記号 | SAF008 | 縮尺 | 1/5 |
| | 順 | 改訂日 | 改訂内容 | 製図 | SHIMODA 下田エコテック株式会社 | | | | | | | | |