

| 特 | 品名      | 材質       | サイズ                         | 個数 |
|---|---------|----------|-----------------------------|----|
|   | 本体      | (SUS304) | 300L×300W×500H×t2.0         | 1  |
|   | 受籠      | (SUS304) | 290L×290W×t0.8×φ3-5         | 1  |
|   | フランジ    | (SUS304) | 80A×JIS10K                  | 1  |
|   | ボルト     | (SUS304) | M16×70L (N・W付)              | 8  |
|   | "       | "        | M10×45L                     | 4  |
|   | トラップ管   | (PVC)    | 75VUDLF (フランジ付)             | 1  |
|   | フレキシブルJ | (ゴム)     | 80A×180L (JIS10K)           | 1  |
|   | 受枠      | (SUS304) | 390L×390W (MBN枠-15H用)       | 1  |
|   | グレーチング  | "        | 380L×380W (SFG-M-4 15H-20P) | 1  |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 本体質量      | 37 kg        |
| グレーチング蓋質量 | 5 kg         |
| 本体実容量     | 15 L         |
| 耐火認定番号    | PS060FL-1045 |
| 納入台数      | 台            |

| 標準スラブ開口寸法 | 長さ  | 幅   |
|-----------|-----|-----|
|           | 400 | 400 |


(注) 標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) グレーチングはSUS製とする。  
(注2) グレーチングは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

スラブ厚 150H用



|     |   |     |  |      |       |            |    |     |     |           |                     |
|-----|---|-----|--|------|-------|------------|----|-----|-----|-----------|---------------------|
| 注記) | △ |     |  |      | 承認    | 検図         | 製図 | 担当者 | 宛先名 | 殿         | 工事名                 |
|     | △ |     |  |      | 横堀    | 横堀         | 野田 |     | 品名  | SK式厨房用排水柵 | 型式                  |
|     | △ |     |  |      |       |            |    |     | 図番  | 20-19     | 記号                  |
|     | △ |     |  |      | 作成年月日 | 2019.05.30 |    |     | 縮尺  | 1/10      | SHIMODA 下田エコテック株式会社 |
|     | 順 | 改訂日 |  | 改訂内容 | 製図    |            |    |     |     |           |                     |